日野町長　藤澤　直広

			水源名採水地点	平子・熊野簡易水道												平均値	最大値	最小値	基準値
			試料区分	平子会議所給水栓	熊野会議所給水栓	平子会議所給水栓	熊野会議所給水栓	平子会議所給水栓	熊野会議所給水栓	平子会議所給水栓	熊野会議所給水栓	平子会議所給水栓	熊野会議所給水栓	平子会議所給水栓	熊野会議所給水栓				
			採水年月日	2019/4/22	2019/5/15	2019/6/12	2019/7/10	2019/8/14	2019/9/11	2019/10/16	2019/11/13	2019/12/11	2020/1/15	2020/2/12	2020/3/9				
基	1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	≦100
	2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	検出ｻﾚﾅｲｺﾄ
	3	カドミウム及びその化合物	mg/l		<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003		<0.0003	<0.0003	<0.0003	≦0.003
	4	水銀及びその化合物	mg/l					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	≦0.0005
	5	セレン及びその化合物	mg/l					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	≦0.01
	6	鉛及びその化合物	mg/l					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	≦0.01
	7	ヒ素及びその化合物	mg/l		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002	≦0.01
	8	六価クロム化合物	mg/l					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	≦0.05
	9	亜硝酸態窒素	mg/l		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	≦0.04
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	≦0.01
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/l					0.48								0.48	0.48	0.48	≦10
	12	フッ素及びその化合物	mg/l					<0.08								<0.08	<0.08	<0.08	≦0.8
	13	ホウ素及びその化合物	mg/l					0.01								0.01	0.01	0.01	≦1
	14	四塩化炭素	mg/l					<0.0002								<0.0002	<0.0002	<0.0002	≦0.002
	15	1,4-ジオキサン	mg/l					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	≦0.05
	16	シス-1,2-DCE及びトランス-1,2-DCE	mg/l					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	≦0.04
	17	ジクロロメタン	mg/l					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	≦0.02
	18	テトラクロロエチレン	mg/l					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	≦0.01
	19	トリクロロエチレン	mg/l					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	≦0.01
	20	ベンゼン	mg/l					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	≦0.01
準	21	塩素酸	mg/l		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	≦0.6
	22	クロロ酢酸	mg/l		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	≦0.02
	23	クロロホルム	mg/l		0.004			0.006			0.003			0.002		0.004	0.006	0.002	≦0.06
	24	ジクロロ酢酸	mg/l		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	≦0.03
	25	ジブロモクロロメタン	mg/l		0.001			0.003			0.002			0.001		0.002	0.003	0.001	≦0.1
	26	臭素酸	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	≦0.01
	27	総トリハロメタン	mg/l		0.008			0.014			0.008			0.005		0.009	0.014	0.005	≦0.1
	28	トリクロロ酢酸	mg/l		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	≦0.03
	29	ブロモジクロロメタン	mg/l		0.003			0.005			0.003			0.002		0.003	0.005	0.002	≦0.03
	30	ブロモホルム	mg/l		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	≦0.09
項	31	ホルムアルデヒド	mg/l		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	≦0.08
	32	亜鉛及びその化合物	mg/l					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	≦1
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/l		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	≦0.2
	34	鉄及びその化合物	mg/l					0.01								0.01	0.01	0.01	≦0.3
	35	銅及びその化合物	mg/l					<0.01								<0.01	<0.01	<0.01	≦1
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/l					4.7								4.7	4.7	4.7	≦200
	37	マンガン及びその化合物	mg/l					<0.001								<0.001	<0.001	<0.001	≦0.05
	38	塩化物イオン	mg/l	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	4	≦200
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/l		45			33			32			37		37	45	32	≦300
	40	蒸発残留物	mg/l		84			69			66			66		71	84	66	≦500
目	41	陰イオン界面活性剤	mg/l					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	≦0.2
	42	ジェオスミン	mg/l					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	≦0.00001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/l					<0.000001								<0.000001	<0.000001	<0.000001	≦0.00001
	44	非イオン界面活性剤	mg/l					<0.005								<0.005	<0.005	<0.005	≦0.02
	45	フェノール類	mg/l					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	≦0.005
	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/l	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	≦3
	47	pH値		7.6	7.8	7.9	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.8	7.4	7.6	7.7	7.9	7.4	5.8 ～ 8.6
	48	味		異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
	49	臭気		異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常を認めず	異常ﾃﾞﾅｲｺﾄ
	50	色度	度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	≦5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	≦2
その他	1	残留塩素	mg/l	0.40	0.55	0.40	0.45	0.45	0.45	0.30	0.55	0.45	0.40	0.40	0.40	0.43	0.55	0.30	
	2	気温	℃	23.0	18.0	23.0	21.0	25.0	28.0	16.0	17.0	11.0	7.0	7.0	11.0	17.3	28.0	7.0	
	3	水温	℃	15.0	15.0	21.0	19.0	28.0	23.0	22.0	14.0	13.0	7.0	8.0	7.0	16.0	28.0	7.0	

※　平均値を求める際、報告下限値未満表示のものは報告下限値として扱った。