令和５年度　水道水水質検査（上水道）　結果一覧表

採　水　条　件＼試料番号	単　位	23NN4025-1-1	23NN4025-2-2	23NN4025-3-1	23NN4025-4-1	23NN4025-6-1	23NN4025-8-1	23NN4025-10-1	23NN4025-11-1	23NN4025-12-1	24NN4025-1-1	24NN4025-3-1	24NN4025-6-1	平均値	最大値	最小値	基準値
採　取　場　所	／	県水(中央配水池) 清田集会所	県水(西部配水池) 野出集会所	県水(東部配水池) 蔵王会議所	県水(中央配水池) 大谷集会所	県水(東部配水池) 椿野台集会所	県水(西部配水池) 内池西会議所	県水(東部配水池) 杉会議所	県水(中央配水池) 別所農業集会所	県水(西部配水池) 石原集会所	県水(中央配水池) 松尾公園	県水(東部配水池) 原会議所	県水(西部配水池) 中山西会議所	－	－	－	－
実　施　月	／	R5.4月	R5.5月	R5.6月	R5.7月	R5.8月	R5.9月	R5.10月	R5.11月	R5.12月	R6.1月	R6.2月	R6.3月	－	－	－	－
採　取　日	／	R5.4.25	R5.5.17	R5.6.14	R5.7.12	R5.8.9	R5.9.13	R5.10.11	R5.11.8	R5.12.13	R6.1.10	R6.2.14	R6.3.6	－	－	－	－
採　取　時　間	／	9:50	8:50	10:20	8:40	8:50	8:50	9:30	8:50	8:50	8:40	10:00	9:00	－	－	－	－
前　日　天　気	／	曇	晴	雨	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
当　日　天　気	／	曇	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	－	－	－	－
気　温	℃	13.0	23.0	24.0	30.0	32.0	29.0	18.0	15.0	9.0	1.0	15.0	7.0	18.0	32.0	1.0	－
水　温	℃	15.0	20.0	21.0	26.0	31.0	28.0	23.0	22.0	15.0	10.0	8.0	12.0	19.2	31.0	8.0	－
検査項目　／検査の種類		9項目	22項目	10項目	11項目	51項目	9項目	9項目	23項目	9項目	9項目	23項目	9項目	－	－	－	－
一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 以下
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	－	－	－	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0003	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0003	＜ 0.0003	＜ 0.0003	0.003 以下
水銀及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.00005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.00005	＜ 0.00005	＜ 0.00005	0.0005 以下
セレン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	0.01 以下
鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	0.01 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	0.01 以下
六価クロム化合物	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	0.02 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.004	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.004	＜ 0.004	＜ 0.004	0.04 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	0.01 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	10 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.08	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.08	＜ 0.08	＜ 0.08	0.8 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.1	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	1.0 以下
四塩化炭素	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0002	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	0.002 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	0.05 以下
c&t-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	0.04 以下
ジクロロメタン	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	0.01 以下
トリクロロエチレン	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	0.01 以下
ベンゼン	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	0.01 以下
塩素酸	mg/L	－	0.07	－	－	0.30	－	－	0.10	－	－	＜ 0.06	－	0.12	0.30	＜ 0.06	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	－	＜ 0.002	－	＜ 0.002	＜ 0.002	＜ 0.002	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	－	0.015	－	－	0.012	－	－	0.010	－	－	0.007	－	0.011	0.015	0.007	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	－	＜ 0.003	－	－	0.003	－	－	＜ 0.003	－	－	＜ 0.003	－	＜ 0.003	0.003	＜ 0.003	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	－	0.003	－	－	0.005	－	－	0.002	－	－	0.002	－	0.003	0.005	0.002	0.1 以下
臭素酸	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	－	0.026	－	－	0.024	－	－	0.018	－	－	0.014	－	0.020	0.026	0.014	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	－	0.005	－	－	0.005	－	－	0.005	－	－	＜ 0.003	－	0.004	0.005	＜ 0.003	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	－	0.008	－	－	0.007	－	－	0.006	－	－	0.005	－	0.006	0.008	0.005	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	－	＜ 0.001	－	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	－	＜ 0.008	－	＜ 0.008	＜ 0.008	＜ 0.008	0.08 以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	1.0 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	－	0.03	－	－	0.05	－	－	0.02	－	－	＜ 0.02	－	0.02	0.05	＜ 0.02	0.2 以下
鉄及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.01	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	0.3 以下
銅及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.05	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.05	＜ 0.05	＜ 0.05	1.0 以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	8.3	－	－	－	－	－	－	－	8.3	8.3	8.3	200 以下
マンガン及びその化合物	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	0.05 以下
塩化物イオン	mg/L	12	12	13	13	13	14	13	12	12	9.9	12	12	12	14	9.9	200 以下
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	－	－	－	－	34	－	－	－	－	－	－	－	34	34	34	300 以下
蒸発残留物	mg/L	－	－	－	－	72	－	－	－	－	－	－	－	72	72	72	500 以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.02	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.02	＜ 0.02	＜ 0.02	0.2 以下
ジェオスミン	mg/L	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	0.00001 以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.000001	＜ 0.000001	＜ 0.000001	0.00001 以下
非イオン界面活性剤	mg/L	－	－	＜ 0.005	－	＜ 0.005	－	－	＜ 0.005	－	－	＜ 0.005	－	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	0.02 以下
フェノール類	mg/L	－	－	－	－	＜ 0.0005	－	－	－	－	－	－	－	＜ 0.0005	＜ 0.0005	＜ 0.0005	0.005 以下※
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.8	0.8	0.9	0.8	0.6	0.5	0.6	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	0.5	3 以下
ｐＨ値	-	7.3(at 15.6℃)	7.4(at 20.1℃)	7.3(at 19.5℃)	7.2(at 15.9℃)	7.3(at 24.1℃)	7.2(at 22.6℃)	7.4(at 19.3℃)	7.1(at 19.1℃)	7.3(at 15.7℃)	7.7 (at 17.0℃)	7.4(at 15.1℃)	7.5(at 18.3℃)	7.3	7.7	7.1	5.8～8.6
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	－	－	－	異常でないこと
色度	度	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	＜ 0.5	5 以下
濁度	度	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	2 以下
残留塩素（現地）	mg/L	0.40	0.35	0.40	0.45	0.35	0.50	0.55	0.50	0.55	0.55	0.35	0.35	0.44	0.55	0.35	－
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	－	－	－	－

×…基準に適合していない結果

※フェノールの量に換算して 0.005mg/L