

令和7年度水質検査結果一覧表(平子・熊野区域) 原水

採 水 地 点		単位	熊野浄水場 原水槽	熊野浄水場 原水槽	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	平均値	最高値	最低値	基準値
採 水 日			7月8日	8月26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
採 水 時 間			10:50	10:20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天 候			曇	晴	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
気 温		℃	28.2	30.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.3	30.4	28.2	-
水 温		℃	20.8	21.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.3	21.8	20.8	-
1	一般細菌	個/mL	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	27	27	100個/mL以下
2	大腸菌		検出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出	検出	検出	検出されないこと
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.003mg/L以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.0005mg/L以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.002	0.002	0.002	0.01mg/L以下
8	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L 以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47	0.47	0.47	10mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.08	<0.08	<0.08	0.8mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	1.0mg/L以下
14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.002mg/L以下
15	1,4－ジオキサン	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.004	<0.004	<0.004	0.04mg/L以下
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.002	<0.002	<0.002	0.02mg/L以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
20	ベンゼン	mg/L	<0.001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.001	<0.001	<0.001	0.01mg/L以下
21	塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6mg/L以下
22	クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02mg/L以下
23	クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06mg/L以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03mg/L以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1mg/L以下
26	臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01mg/L以下
27	総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1mg/L以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03mg/L以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.03mg/L以下
30	ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09mg/L以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08mg/L以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	1.0mg/L以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.03	<0.03	<0.03	0.3mg/L以下
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	1.0mg/L以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.5	4.5	4.5	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	mg/L	3.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.9	3.9	3.9	200mg/L以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	39.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.5	39.5	39.5	300mg/L以下
40	蒸発残留物	mg/L	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	78	78	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.02	<0.02	<0.02	0.2mg/L以下
42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
43	2－メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.005	<0.005	<0.005	0.02mg/L以下
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.0005	<0.0005	<0.0005	0.005mg/L以下
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3	0.3	3mg/L以下
47	pH値		7.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.24	7.24	7.24	5.8以上8.6以下
49	臭 気		異常なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
50	色 度	度	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5	0.5	5度以下
51	濁 度	度	<0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
52	遊離残留塩素	mg/L	<0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<0.01	<0.01	<0.01	管理基準0.1mg/L以上
-	大腸菌数	MPN/100mL	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11	11	-
-	ウェルシュ菌芽胞数	個/100mL	-	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出せず	検出せず	検出せず	-
-	クリプトスボリジウム	個/10L	-	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出せず	検出せず	検出せず	-
-	ジアルジア	個/10L	-	検出せず	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	検出せず	検出せず	検出せず	-