

令和8年5月21日

入札参加者 各位

日野町企画振興課長  
(担当：情報政策担当 奥野)

### 工事等質問書に係る回答について（通知）

このことについて、下記のとおり通知します。

#### 記

工事（業務・物品）名		令和8年度 第21-物企3号 庁内ネットワークサーバ等機器の購入	
工事（業務・納品）場所		滋賀県蒲生郡日野町河原一丁目	
番号	仕様書等頁 図面等番号	質問事項	回答
1	仕様書5納入場所および仕様書7ラック設置に係る付帯作業	5納入場所に「当町が指定する場所において、機器を開封してラックまたは机上に仮設置する」とありますが、7ラック設置にかかる付帯作業③ラックへの機器搭載に「本調達にて手配した機器について、ラック搭載を行うこと」とあります。 机上に仮設置した際にはラックへの搭載は不要と考えてよろしいでしょうか？	お見込みのとおり。
2	別紙①庁内ネットワークサーバ等機器調達明細書 17カード認証	現行の製品については、既存ライセンスを継続利用することのだが、保守期間中かどうかで手配するものが変わると思われます。 実際に手配が必要になるものはどちらの場合に該当しますでしょうか？ また、保守期間外更新扱いになる場合に、必要数量が0のものについても必要があれば手配する必要がありますか？ クマヒラ社に問い合わせる際に現行の契約状況について確認は可能なのでしょうか？	現行の保守期間は令和9年3月31日に満了することから、必要数量が0のものについても継続して運用するために必要なものは手配いただきたいと考えています。なお、保守期間については5年間を想定。 契約内容についてのメーカー問い合わせについては開示されないものと考えていますが、現在メーカーが提供されているパッケージ等についてのお問合せは可能と考えます。
3	別紙①庁内ネットワークサーバ等機器調達明細書 17カード認証	カード認証装置は現行機器を継続利用とありますが、数量80が入っているのは更新される想定であるという認識で相違ないでしょうか？	お見込みのとおり。

4	別紙①庁内ネットワークサーバ等機器調達明細書 17 カード認証	<p>「1.PC ログオンサービス導入」について本品は構築作業と考えておりますが、構築環境は本件で調達されるサーバへの構築となりますか？</p> <p>本件で調達されるサーバへの構築となる場合は、サーバ等機器の納入完了後の作業となるという認識で相違ないでしょうか？</p>	お見込みのとおり。
5	仕様書 7 ラック設置に係る付帯作業	<p>②旧ラックの取り外し撤去について、旧ラック1台を「当町指定の場所への運搬を行うこと」とありますが、指定の場所は日野町役場の庁舎内と考えてよろしいでしょうか？</p>	日野町役場庁舎敷地内の指定場所を想定。